

ASOJUAICA

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DOMICILIARIOS DE AGUA



Las tareas de inspección sanitaria, limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua garantizan mantenerla en buenas condiciones, siempre y cuando, se realicen al menos una vez al año.

PASOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE

1

Cerrar la llave de paso general de agua.

2

Vaciar el tanque dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar con una escobilla el fondo, paredes y tapa.

3

Luego del lavado, vaciarlo completamente y enjuagar una o más veces, asegurando la eliminación de todo residuo visible.

4

Ingresa agua en el tanque hasta 20-30 cm. de altura y agrega el 2% de una solución de cloro.

5

Lavar bien todas las paredes del tanque hasta su borde superior, dejando actuar el agua con cloro por lo menos 3 horas.



7

Finalmente puede llenarse el tanque para ponerlo en servicio.

6

Eliminar el agua clorada, luego agregar 30cm de agua y dejar escurrir por 5 minutos abriendo los caños.